

Certyfikat stałości właściwości użytkowych

2310-CPR-W1679

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe systemu PONZIO PE78EI

o klasach odporności ogniowej oraz samozamykalności wg EN 13501-2:2016

EI₁30-C/EI₂30-C/EW30-C/E30-C
EI₂ 60-C/EW60-C/E60-C

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi zewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

1160/C/2020/K-1/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₁30-C/EI₂30-C/EW30-C/E30-C

1160/C/2020/K-2/1 wyd. 1 klasa odporności ogniowej EI₂ 60-C/EW60-C/E60-C

stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

VOBOS Paweł Olejniczak
ul. Porzeczkowa 5/4, 20-141 Lublin

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

VOBOS Paweł Olejniczak
ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):


EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu **14 kwietnia 2020 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Warszawa, 02 lipca 2021 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.

Barbara Jaspińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Certyfikat stałości właściwości użytkowych
2310-CPR- W1679
Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe systemu PONZIO
PE78EI

1. Drzwi PONZIO PE78EI typu EI₁30-C/EI₂30-C/EW30-C/E30-C

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₁ 30/EI ₂ 30/EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	Zapewniona
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

2. Drzwi PONZIO PE78EI typu EI₂ 60-C/EW60-C/E60-C

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂ 60/EW60/E60
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	Zapewniona
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona



Warszawa, 02 lipca 2021 r.

Prezes
„CERTBUD” Sp. z o.o.
B. Jaśpińska
Barbara JAŚPIŃSKA